

## VKF Brandschutzanwendung Nr. 19248

Gruppe 223	Abschottungen/Durchführungen	
Gesuchsteller	BASF Personal Care and Nutrition GmbH Robert-Hansen-Str. 1 89257 Illertissen Germany	
Hersteller	BASF Personal Care and Nutrition GmbH 89257 Illertissen Germany	
Produkt	KBS KOMBISCHOTT ABL 90 KABEL	
Beschrieb	Kombi-Abschottung für Kabel aus Mineralfaserplatten (2x60mm, 194kg/m <sup>3</sup> ), vorbeschichtet, Abdichtung der Kabel, Fugen, Anschlüsse mit KBS SEALANT, Beschichtung KBS COATING (1,5-2mm, L=300mm), in Wand= 100mm, in Decke=150mm	
Anwendung	geprüfte Fläche in Wand=1,8m <sup>2</sup> geprüfte Fläche in Decke=0,86m <sup>2</sup>	
Unterlagen	MPA, Braunschweig: Prüfbericht '3898/8989' (30.08.1999), Prüfbericht '3749/3946' (07.11.1996), Schreiben '145-01' (12.10.2001), Gutachterliche Stellungnahme '3749/3946-1' (07.11.1996)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse:	S 90
Gültigkeitsdauer	31.12.2019	
Ausstelldatum	31.12.2014	Anerkennungsstelle der
Ersetzt Anerkennung vom	19.12.2011	kantonalen Brandschutzbehörden

U. 37

Binz

J. Rappo

Rappo

