

VKF Brandschutzanwendung Nr. 19251

Gruppe 223	Abschottungen/Durchführungen	
Gesuchsteller	BASF Personal Care and Nutrition GmbH Robert-Hansen-Str. 1 89257 Illertissen Germany	
Hersteller	BASF Personal Care and Nutrition GmbH 89257 Illertissen Germany	
Produkt	KBS KOMBISCHOTT ABL 90 KUPFERROHRE	
Beschrieb	Kombi-Abschottung für Kupferrohre aus Mineralfaserplatten (2x60mm, 194kg/m ³), Kupferrohre durchgehend beidseitig isoliert mit ISOVER Rohrschale (30mm, 50kg/ m ³) und KBS COATING (1,5-2,0mm)	
Anwendung	geprüfte Fläche in Wand=1,8m ² geprüfte Fläche in Decke=0,86m ²	
Unterlagen	TU Braunschweig: Prüfbericht '3898/8989' (30.08.1999)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse:	s. Anhang
Gültigkeitsdauer	31.12.2019	
Ausstelldatum	31.12.2014	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ersetzt Anerkennung vom	19.12.2011	



U. Binz

Binz

J. Rappo

Rappo

VKF Nr. 19251

Gruppe 223	Abschottungen/Durchführungen		
Gesuchsteller	BASF Personal Care and Nutrition GmbH Robert-Hansen-Str. 1 89257 Illertissen Germany	Gültigkeitsdauer	31.12.2019
Produkt	KBS KOMBISCHOTT ABL 90 KUPFERROHRE		

Rohrabschottung für Kupferleitungen, Masseinheit in mm

F	D1	WR	WI	W	D2
S 90	12	1.0	* 30	-	150
S 90	54	2.0	** 30	100	-

*Länge Isolation min. 300mm

**Länge Isolation min. 450mm

Legende

F = Feuerwiderstand

D1= Rohrdurchmesser aussen

WR= Wandstärke Rohr

WI= Wandstärke Isolierung

W = Montage in Wand, Wandstärke min.

D2= Montage in Decke, Deckenstärke min.