

## VKF Brandschutzanwendung Nr. 25278

Gruppe 223	Abschottungen/Durchführungen	
Gesuchsteller	FST Feuer-Schutz-Technik R+D GmbH Am Bauhof 20 A 64807 Dieburg Germany	
Hersteller	FST Feuer-Schutz-Technik R+D GmbH 64807 Dieburg Germany	
Produkt	FST-KABELBOX KOMBI	
Beschrieb	Kabelabschottung aus Stahlblechkasten, Blöcke aus PALUSOL-Streifen, Abdeckung stirnseitig mit PS-Platten, Fugen mit PU-Schaum verfüllt, BxHxL=435x110x270mm, in Wand=100mm, 3-seitige Ausführung am Boden der Wand: BxHxL=815x80x270mm	
Anwendung		
Unterlagen	MPA NRW, Erwitte: Prüfbericht '210006165' (03.04.2012), Prüfbericht '210005632' (18.02.2011)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse:	S 90
Gültigkeitsdauer	31.12.2019	
Ausstelldatum	02.04.2014	
Ersetzt Anerkennung vom	-	

Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden

*U. Binz*

Binz

*J. Rappo*

Rappo

