

VKF Brandschutzanwendung Nr. 24961

Gruppe 223	Abschottungen/Durchführungen	
Gesuchsteller	FST Feuer-Schutz-Technik R+D GmbH Am Bauhof 20 A 64807 Dieburg Germany	
Hersteller	FST Feuer-Schutz-Technik R+D GmbH 64807 Dieburg Germany	
Produkt	FST-KABELBOX KOMBI	
Beschrieb	Kabelabschottung aus Stahlblechkasten, Blöcke aus PALUSOL-Streifen, Abdeckung stirnseitig mit PS-Platten, BxHxL=640x110x270mm, in Wand=100mm, in Decke=150mm, 3-seitige Ausführung am Boden der Wand: BxHxL=815x80x270mm	
Anwendung		
Unterlagen	MPA NRW, Erwite: Prüfbericht '23 0649 5 94' (10.07.1995), Prüfbericht '211549096 ' (24.11.1997), Prüfbericht '210006165' (03.04.2012), Prüfbericht '210005632' (18.02.2011)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse:	S 90
Gültigkeitsdauer	31.12.2018	
Ausstelldatum	02.04.2014	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ersetzt Anerkennung vom	12.11.2013	



U. Binz

Binz

J. Rappo

Rappo