

## VKF Brandschutzanwendung Nr. 24387

Gruppe 223	Abschottungen/Durchführungen	
Gesuchsteller	Firentis AG Weidenweg 17 4310 Rheinfelden Schweiz	
Hersteller	MCT-Brattberg AB 37192 Karlskrona Sweden	
Produkt	MCT BRATTBERG	
Beschrieb	Kabelabschottung (Doppelschott) aus Stahlrahmen RGB, LYCRON-Modulen, Pressplatte und Schlusssichtung, in Wand=175mm, in Decke=180mm	
Anwendung		
Unterlagen	TU Braunschweig: Prüfbericht '3208/1991' (04.10.1991), Prüfbericht '3522/4361' (19.05.1992); Swissi: Prüfbericht '913572-13-0113-01' (03.04.2013)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse:	S 90
Gültigkeitsdauer	31.12.2018	
Ausstelldatum	23.05.2013	
Ersetzt Anerkennung vom	-	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden

*U. Binz*

Binz

*J. Rappo*

Rappo

