

System ZZ-Brandschutzschaum 2K NE

Kombiabschottung bzw. Kabelabschottung bis EI 120 für Massivwände, Massivdecken und leichte Trennwände. Brandabschottung für Elektrokabel, Telekommunikationskabel, optischen Faserkabel, Elektroinstallationsrohre sowie brennbare und nichtbrennbare Rohre.

System Informationen

Prüfnorm	EN 1366-3
Zulassungsnummer	ETA-11/0206
Feuerwiderstandsklasse	E, EI
Feuerwiderstandsdauer (min)	60, 90, 120
Schotttyp	Kombiabschottung, Kabelabschottung, Rohrabschottung
Bauteilöffnung	Eckig, Rund, Unregelmässig
Zulässige Bauteile	Leichte Trennwand, Massivwand, Massivdecke

