

VKF Brandschutzanwendung Nr. 18811

Gruppe 223	Abschottungen/Durchführungen	
Gesuchsteller	Karl Zimmermann Miltzstrasse 29 51061 Köln Germany	
Hersteller	Karl Zimmermann 50769 Köln Germany	
Produkt	SYSTEM ZZ-STOPFEN BDS-N	
Beschrieb	Kabelabschottung aus Brandschutzstopfen BDS-N (Dmax=250mm), Rohrschalen (L=200 mm), in Wand=100mm, in Decke=150mm	
Anwendung		
Unterlagen	MPA, Braunschweig: Prüfbericht '3346/8829' (18.05.2000), Prüfbericht '3927/0723' (17.10.2003), Gutachterliche Stellungnahme '3250/9380' (02.08.2000)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse:	S 90
Gültigkeitsdauer	31.12.2019	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ausstelldatum	31.12.2014	
Ersetzt Anerkennung vom	03.03.2009	



U. Binz

Binz

J. Rappo

Rappo