

VKF Brandschutzanwendung Nr. 10661

Gruppe 223	Abschottungen/Durchführungen	
Gesuchsteller	BASF Personal Care and Nutrition GmbH Robert-Hansen-Str. 1 89257 Illertissen Germany	
Hersteller	BASF Personal Care and Nutrition GmbH 89257 Illertissen Germany	
Produkt	KBS PIPE SEAL M	
Beschrieb	Rohrabschottung für Thermoplastleitungen aus Blechmanschette mit aufquellender Einlage IGNEAL 34, Montage Wand und Decke beliebig einseitig	
Anwendung		
Unterlagen	IBS, Linz: Prüfbericht 'DW 14' (29.01.1992); WFRGent nv: Prüfbericht '6828' (08.02.1993); TU Braunschweig: Prüfbericht '8527/1788' (02.09.1989), Prüfbericht '3204/1974' (02.09.1994); VKF, Bern: Schreiben '-' (06.07.2000), Schreiben '-' (11.06.2003)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse:	s. Anhang
Gültigkeitsdauer	31.12.2019	
Ausstelldatum	31.12.2014	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ersetzt Anerkennung vom	19.12.2011	



U. Binz

Binz

J. Rappo

Rappo

VKF Nr. 10661

Gruppe 223	Abschottungen/Durchführungen	Gültigkeitsdauer	31.12.2019
Gesuchsteller	BASF Personal Care and Nutrition GmbH Robert-Hansen-Str. 1 89257 Illertissen Germany		
Produkt	KBS PIPE SEAL M		

Rohrabschottung für Thermoplastleitungen, Masseinheit in mm

F	M	D1	d	W	D2	m
S 90	PVC-U	160	7.7	150	-	+
S 90	PVC-U	200	9.6	150	-	+
S 90	PVC-U	200	9.6	-	150	+
S 90	PE-HD	75	6.9	150	-	+
S 90	PE-HD	110	10	150	-	+
S 90	PE-HD	160	3.9	-	150	+

Legende:

- F = Feuerwiderstand
- M = Rohrmaterial
- D1= Rohrdurchmesser aussen
- d = Wandstärke Rohr
- W = Montage in Wand, Wandstärke min.
- D2= Montage in Decke, Deckenstärke min.
- m = Mechanische Schliesshilfe