

## VKF Brandschutzanwendung Nr. 13836

Gruppe 223	Abschottungen/Durchführungen	
Gesuchsteller	BASF Personal Care and Nutrition GmbH Robert-Hansen-Str. 1 89257 Illertissen Germany	
Hersteller	BASF Personal Care and Nutrition GmbH 89257 Illertissen Germany	
Produkt	KBS PIPE SEAL S	
Beschrieb	Rohrabschottung für Thermoplastleitungen aus Blechmanschette mit aufquellender Einlage IGNEAL 34, Montage Wand beidseitig, Decke unterseitig	
Anwendung		
Unterlagen	MPA, Braunschweig: Prüfbericht '8527/1788' (01.09.1989), Prüfbericht '3442/2460' (11.09.1990)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse:	s. Anhang
Gültigkeitsdauer	31.12.2018	
Ausstelldatum	18.09.2013	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ersetzt Anerkennung vom	19.12.2011	



*U. Binz*

*J. Rappo*

Binz

Rappo

## VKF Nr. 13836

Gruppe 223	Abschottungen/Durchführungen	Gültigkeitsdauer	31.12.2018
Gesuchsteller	BASF Personal Care and Nutrition GmbH Robert-Hansen-Str. 1 89257 Illertissen Germany		
Produkt	KBS PIPE SEAL S		

Rohrabschottung für Thermoplastleitungen, Masseinheit in mm

F	M	D1	d	W	D2	m
S 90	PVC	50-250	2.1-12.4	150	-	-
S 90	PVC	50-200	2.0-10.5	-	150	-
S 90	PE	50-250	2.0-23.6	150	-	-
S 90	PE	50-160	2.0-9.4	-	150	-

Legende:

F = Feuerwiderstand  
M = Rohrmaterial  
D1= Rohrdurchmesser aussen  
d = Wandstärke Rohr  
W = Montage in Wand, Wandstärke min.  
D2= Montage in Decke, Deckenstärke min.  
m = Mechanische Schliesshilfe