

VKF Brandschutzanwendung Nr. 22390

| | | |
|-------------------------|--|---|
| Gruppe 223 | Abschottungen/Durchführungen | |
| Gesuchsteller | BASF Personal Care and Nutrition GmbH Robert-Hansen-Str. 1 89257 Illertissen Germany | |
| Hersteller | BASF Personal Care and Nutrition GmbH 89257 Illertissen Germany | |
| Produkt | KBS PIPE SEAL SN | |
| Beschrieb | Rohrabschottung für Thermoplastleitungen aus Blechmanschette mit aufquellender Einlage, Montage Wand beidseitig, Decke unterseitig | |
| Anwendung | | |
| Unterlagen | MPA, Braunschweig: Prüfbericht '3698/3960' (25.08.2000), Gutachten '032-01-AR' (09.03.2001) | |
| Prüfbestimmungen | VKF | |
| Beurteilung | Feuerwiderstandsklasse: | s. Anhang |
| Gültigkeitsdauer | 31.12.2021 | |
| Ausstelldatum | 09.11.2016 | Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden |
| Ersetzt Anerkennung vom | 19.12.2011 | |

M. Binz

Michael Binz

G. Rappo

Gérald Rappo



VKF Nr. 22390

| | | | |
|---------------|---|------------------|------------|
| Gruppe 223 | Abschottungen/Durchführungen | Gültigkeitsdauer | 31.12.2021 |
| Gesuchsteller | BASF Personal Care and Nutrition GmbH Robert-Hansen-Str. 1 89257 Illertissen Germany | | |
| Produkt | KBS PIPE SEAL SN | | |

Rohrabschottung für Thermoplastleitungen, Masseinheit in mm

| F | M | D1 | d | W | D2 | m |
|------|-----|--------|---------|-----|-----|---|
| S 90 | PVC | 32-160 | 1.8-4.7 | 100 | 150 | - |
| S 90 | PE | 32-160 | 1.8-6.2 | 100 | 150 | - |

Legende:

- F = Feuerwiderstand
- M = Rohrmaterial
- D1= Rohrdurchmesser aussen
- d = Wandstärke Rohr
- W = Montage in Wand, Wandstärke min.
- D2= Montage in Decke, Deckenstärke min.
- m = Mechanische Schliesshilfe