



Reconnaissance AEAi N° 24559

Titulaire

RUG Semin GmbH
Pittlerstrasse 21
63225 Langen
Germany

Fabricant

RUG CZ, s.r.o.
31800 Pilsen
Czech Republic

Groupe

261 - Constructions et systèmes de construction

Produit

TRAPPE DE VISITE ALUMATIC EI30

Description

Couvercle de révision, cadre en profilé d'aluminium, plaques GKF (E=18mm), joints ROKU-STRIP et caoutchouc, avec kit anti-incendie ROKU-THERM supplémentaire, E=40mm

Utilisation

EI 30-RF1
Btest=500mm, Htest=1500mm
Dans faux-plafonds indépendants ou non indépendants min. EI 30-RF1
Charge incendie d'en bas et d'en haut

Documentation

MFPA, Leipzig: Rapport d'essai '3.2/09-267' (09.03.2009), Rapport d'essai '3.2/09-268' (01.04.2009), Courrier '-' (21.05.2013)

Conditions d'essai

EN 1363-1, EN 1364-2

Appréciation

Classe de résistance au feu EI 30

Durée de validité

31.12.2028

Date d'édition

02.03.2023

Remplace l'attestation du

20.01.2020

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Konrad Häusler



Information sur l'utilisation selon les prescriptions suisses de protection incendie AEA I

Reconnaissance AEA I n° 24559

Requérant : RUG Semin GmbH

Durée de validité : 31.12.2028

Date d'édition : 02.03.2023

Domaine d'application directe

Pas d'autre utilisation possible