



VKF Anerkennung Nr. 13338

Inhaber /-in

Wolman Wood and Fire Protection GmbH
Robert-Hansen-Str.1
89257 Illertissen
Germany

Hersteller /-in

Wolman Wood and Fire Protection GmbH
89257 Illertissen
Germany

Gruppe

223 - Abschottungen/Durchführungen

Produkt

KBS MORTAR

Beschreibung

Kabelabschottung aus Brandschutzmörtel KBS MORTAR (Wand und Decke min. 200mm, 790kg/m³), in Wand=115mm, in Decke=150mm

Anwendung

geprüfte Fläche in Wand=3,7m²
geprüfte Fläche in Decke=0,8m²

Unterlagen

TU Braunschweig: Prüfbericht '86467' (10.03.1986), Prüfbericht '86349' (24.02.1986)

Prüfbestimmungen

VKF

Beurteilung

Feuerwiderstandsklasse S 90

Gültigkeitsdauer

31.12.2027

Ausstellungsdatum

07.11.2022

Ersetzt Dokument vom

01.11.2017

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo