



VKF Anerkennung Nr. 3143

Inhaber /-in

Wolman Wood and Fire Protection GmbH
Robert-Hansen-Str. 1
89257 Illertissen
Deutschland

Hersteller /-in

Wolman Wood and Fire Protection GmbH
89257 Illertissen
Deutschland

Gruppe

223 - Abschottungen/Durchführungen

Produkt

KBS SEALBAGS

Beschreibung

Abschottungssystem für Kabeldurchführungen, Kissen aus Glasfasergewebe gefüllt mit Mineralwolle und Quellmitteln (340mm), auf Schottunterseite mit Welldrahtgeflecht gehalten, in Wand=200mm, in Decke=150mm

Anwendung

geprüfte Fläche in Wand=1,3m²
geprüfte Fläche in Decke=0,6m²

Unterlagen

MPA BS, Braunschweig: Prüfbericht 'Nr. 86381' (28.02.1986), Prüfbericht 'Nr. 86 245' (31.01.1986)

Prüfbestimmungen

VKF

Beurteilung

Feuerwiderstand S 90

Gültigkeitsdauer

31.12.2030

Ausstellungsdatum

30.10.2025

Ersetzt Dokument vom

29.06.2023

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

