



Reconnaissance AEAi N° 24290

Titulaire

Wolman Wood and Fire Protection GmbH
Robert-Hansen-Str.1
89257 Illertissen
Germany

Fabricant

Wolman Wood and Fire Protection GmbH
89257 Illertissen
Germany

Groupe

223 - Obturations/passages

Produit

KBS KOMBISCHOTT ABL 60 THERMOPLASTROHRE

Description

Obturation combinée pour conduites thermoplastiques, plaque de fibres minérales
(E=60mm, PS=150kg/m³), sur deux côtés de KBS COATING (E≥1mm), manchette en acier
KBS PIPE SEAL SN avec produit intumescent.
Montage paroi: de deux côtés, plafond: dessous.

Utilisation

surface testée dans paroi=1,0m²
surface testée dans plafond=0,9m²

Documentation

MPA, Braunschweig: Rapport d'essai '3138/388/10' (03.08.2012)

Conditions d'essai

AEAI

Appréciation

Classe de résistance au feu S 60

Durée de validité

31.12.2028

Date d'édition

02.11.2023

Remplace l'attestation du

13.09.2018

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Konrad Häusler



Système d'obturation pour conduites thermoplastiques, valeurs en mm

F	M	D1	d	W	D2	m
S 60	PE-HD	32	1.8	100	150	-
S 60	PE-HD	110	4.3	100	150	-
S 60	PE-HD	160	3.9	100	150	-
S 60	PE-HD	160	6.2	100	150	-

Légende:

F = Résistance au feu

M = Matériau conduite

D1= Epaisseur extérieure de la conduite

d = Epaisseur de paroi de la conduite

W = Montage dans paroi, épaisseur min.

D2= Montage dans plafond, épaisseur min.

m = Fermeture mécanique auxiliaire