



Reconnaissance AEAi N° 25355

Titulaire

RUG Semin GmbH
Pittlerstrasse 21
63225 Langen
Germany

Fabricant

RUG CZ, s.r.o.
31800 Plzen
Czech Republic

Groupe

261 - Constructions et systèmes de construction

Produit

TRAPPE DE VISITE CLOISON DE SEPARATION EI 30

Description

Couvercle de révision, cadre en profilé d'ALU, plaque GKF (12,5mm),
joints PALUSOL et caoutchouc

Utilisation

EI 30-RF1,
Btest=600mm, Htest=1000mm
*dans paroi à montants métalliques / pl
Utilisation voir pages suivantes

Documentation

MPA, Braunschweig: Rapport d'essai '3413/6962' (31.05.2002); MFPA, Leipzig: Expertise
'Dr. Nause' (11.09.2012)

Conditions d'essai

EN 1363-1, EN 1364-1

Appréciation

Classe de résistance au feu *

Durée de validité

31.12.2024

Date d'édition

03.05.2019

Remplace l'attestation du

01.01.2015

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Domaine d'application directe

Pas d'autre utilisation possible

Extension du domaine d'application

Les extensions du domaine d'application directe sont réglées dans le document ci-après:
Gutachtliche Stellungnahme Dr. Nause du 11.09.2012

- Couvercle de révision B=600mm, H=600mm