



Information sur l'utilisation selon les
prescriptions suisses de protection incendie
AEAI

Reconnaissance AEAi N° 24387

Titulaire

Firentis AG
Weidenweg 16
4310 Rheinfelden
Schweiz

Fabricant

MCT-Brattberg AB
37192 Karlskrona
Sweden

Groupe

223 - Obturations/passages

Produit

MCT BRATTBERG

Description

Obturation pour câbles (cloison double) en cadre d'acier RGB, modules LYCRON, plaque de serrage et joint de fermeture, dans paroi=175mm, dans plafond=180mm

Utilisation

Documentation

TU Braunschweig: Rapport d'essai '3208/1991' (04.10.1991), Rapport d'essai '3522/4361' (19.05.1992); Swissi Process Safety GmbH, Basel: Rapport d'essai '913572-13-0113-01' (03.04.2013)

Conditions d'essai

AEAI

Appréciation

Classe de résistance au feu S 90

Durée de validité

31.12.2028

Date d'édition

02.11.2023

Remplace l'attestation du

13.09.2018

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Konrad Häusler