



VKF Anerkennung Nr. 24559

Inhaber /-in

RUG Semin GmbH
Pittlerstrasse 21
63225 Langen
Germany

Hersteller /-in

RUG CZ, s.r.o.
31800 Pilsen
Czech Republic

Gruppe

261 - Baukonstruktionen und Bausysteme

Produkt

REVISIONSKLAPPE ALUMATIC EI30

Beschreibung

Revisionsdeckel, Rahmenprofil aus Alu, GKF-Platten (D=18mm), Dichtung ROKU-STRIP und Gummidichtung, mit zusätzlichem Brandschutzset aus ROKU-THERM, D=40mm

Anwendung

EI 30-RF1
Bgepr=500mm, Hgepr=1500mm
In selbständige und unselbständige Unterdecken min. EI 30-RF1
Brandbeanspruchung von unten und von oben

Unterlagen

MFPA, Leipzig: Prüfbericht '3.2/09-267' (09.03.2009), Prüfbericht '3.2/09-268' (01.04.2009), Schreiben 'I' (21.05.2013)

Prüfbestimmungen

EN 1363-1, EN 1364-2

Beurteilung

Feuerwiderstandsklasse EI 30

Gültigkeitsdauer

31.12.2028

Ausstellungsdatum

02.03.2023

Ersetzt Dokument vom

20.01.2020

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 24559

Inhaber /-in: RUG Semin GmbH

Gültigkeitsdauer: 31.12.2028

Ausstelldatum: 02.03.2023

Direkter Anwendungsbereich

Keine weiteren Anwendungen möglich