



Information sur l'utilisation selon les
prescriptions suisses de protection incendie
AEAI

Reconnaissance AEA I N° 3143

Titulaire

Wolman Wood and Fire Protection GmbH
Robert-Hansen-Str. 1
89257 Illertissen
Allemagne

Fabricant

Wolman Wood and Fire Protection GmbH
89257 Illertissen
Allemagne

Groupe

223 - Obturations/passages

Produit

KBS SEALBAGS

Description

Obturation pour câbles, coussins en tissu de fibres de verre remplis de laine minérale et d'agents de foisonnement (340mm), partie inférieure de l'élément de protection fixée par un treillis métallique, paroi=200mm, plafond=150mm

Utilisation

Surface testée dans paroi=1,3m²
Surface testée dans plafond=0,6m²

Documentation

MPA BS, Braunschweig: Rapport d'essai 'Nr. 86381' (28.02.1986), Rapport d'essai 'Nr. 86 245' (31.01.1986)

Conditions d'essai

AEAI

Appréciation

Résistance au feu S 90

Durée de validité

31.12.2030

Date d'édition

30.10.2025

Remplace l'attestation du

29.06.2023

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

