



Reconnaissance AEAi N° 10661

Titulaire

Wolman Wood and Fire Protection GmbH
Robert-Hansen-Str.1
89257 Illertissen
Germany

Fabricant

Wolman Wood and Fire Protection GmbH
89257 Illertissen
Germany

Groupe

223 - Obturations/passages

Produit

KBS PIPE SEAL M

Description

Système d'obturation pour conduites thermoplastiques, manchette en acier avec produit
foisonnant IGNEAL 34, montage paroi et plafond sur un côté

Utilisation

Documentation

IBS, Linz: Rapport d'essai 'DW 14' (29.01.1992); WFRGent nv: Rapport d'essai '6828'
(08.02.1993); TU Braunschweig: Rapport d'essai '8527/1788' (02.09.1989), Rapport d'essai
'3204/1974' (02.09.1994); VKF, Bern: Courrier '-' (06.07.2000), Courrier '-' (11.06.2003)

Conditions d'essai

AEAI

Appréciation

Classe de résistance au feu v. annexe

Durée de validité

31.12.2029

Date d'édition

05.09.2024

Remplace l'attestation du

06.11.2019

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Konrad Häusler



Système d'obturation pour conduites thermoplastiques, valeurs en mm

F	M	D1	d	W	D2	m
S 90	PVC-U	160	7.7	150	-	+
S 90	PVC-U	200	9.6	150	-	+
S 90	PVC-U	200	9.6	-	150	+
S 90	PE-HD	75	6.9	150	-	+
S 90	PE-HD	110	10	150	-	+
S 90	PE-HD	160	3.9	-	150	+

Légende:

F = Résistance au feu

M = Matériau conduite

D1= Epaisseur extérieure de la conduite

d = Epaisseur de paroi de la conduite

W = Montage dans paroi, épaisseur min.

D2= Montage dans plafond, épaisseur min.

m = Fermeture mécanique auxiliaire