



VKF Anerkennung Nr. 24387

Inhaber /-in

Firentis AG
Weidenweg 16
4310 Rheinfelden
Schweiz

Hersteller /-in

MCT-Brattberg AB
37192 Karlskrona
Sweden

Gruppe

223 - Abschottungen/Durchführungen

Produkt

MCT BRATTBERG

Beschreibung

Kabelabschottung (Doppelschott) aus Stahlrahmen RGB, LYCRON-Modulen, Pressplatte und Schlusssichtung, in Wand=175mm, in Decke=180mm

Anwendung**Unterlagen**

TU Braunschweig: Prüfbericht '3208/1991' (04.10.1991), Prüfbericht '3522/4361' (19.05.1992); Swissi Process Safety GmbH, Basel: Prüfbericht '913572-13-0113-01' (03.04.2013)

Prüfbestimmungen

VKF

Beurteilung

Feuerwiderstandsklasse S 90

Gültigkeitsdauer

31.12.2028

Ausstellungsdatum

02.11.2023

Ersetzt Dokument vom

13.09.2018

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler