



VKF Anerkennung Nr. 10661

Inhaber /-in

Wolman Wood and Fire Protection GmbH
Robert-Hansen-Str.1
89257 Illertissen
Germany

Hersteller /-in

Wolman Wood and Fire Protection GmbH
89257 Illertissen
Germany

Gruppe

223 - Abschottungen/Durchführungen

Produkt

KBS PIPE SEAL M

Beschreibung

Rohrabschottung für Thermoplastleitungen aus Blechmanschette mit aufquellender Einlage
IGNEXAL 34, Montage Wand und Decke beliebig einseitig

Anwendung**Unterlagen**

IBS, Linz: Prüfbericht 'DW 14' (29.01.1992); WFRGent nv: Prüfbericht '6828' (08.02.1993);
TU Braunschweig: Prüfbericht '8527/1788' (02.09.1989), Prüfbericht '3204/1974'
(02.09.1994); VKF, Bern: Schreiben '-' (06.07.2000), Schreiben '-' (11.06.2003)

Prüfbestimmungen

VKF

Beurteilung

Feuerwiderstandsklasse s. Anhang

Gültigkeitsdauer

31.12.2029

Ausstellungsdatum

05.09.2024

Ersetzt Dokument vom

06.11.2019

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 10661

Inhaber /-in: Wolman Wood and Fire Protection GmbH

Gültigkeitsdauer: 31.12.2029

Ausstelldatum: 05.09.2024

Rohrabschottung für Thermoplastleitungen, Masseinheit in mm

F	M	D1	d	W	D2	m
S 90	PVC-U	160	7.7	150	-	+
S 90	PVC-U	200	9.6	150	-	+
S 90	PVC-U	200	9.6	-	150	+
S 90	PE-HD	75	6.9	150	-	+
S 90	PE-HD	110	10	150	-	+
S 90	PE-HD	160	3.9	-	150	+

Legende:

F = Feuerwiderstand

M = Rohrmaterial

D1= Rohrdurchmesser aussen

d = Wandstärke Rohr

W = Montage in Wand, Wandstärke min.

D2= Montage in Decke, Deckenstärke min.

m = Mechanische Schliesshilfe