



Reconnaissance AEAi N° 25013

Titulaire

Wolman Wood and Fire Protection GmbH
Robert-Hansen-Str. 1
89257 Illertissen
Germany

Fabricant

Wolman Wood and Fire Protection GmbH
89257 Illertissen
Germany

Groupe

223 - Obturations/passages

Produit

KBS KOMBISCHOTT ABL 60 KABEL

Description

Obturation combinée pour câbles, plaque de fibres minérales (E=60mm, PS=150kg/m³), sur deux côtés de KBS COATING (E≥1mm), espaces vides fermés avec KBS COATING, surfaces extérieures, câbles et passages enduits de KBS COATING.
Paroi: E≥2mm, L=150mm, plafond: E≥2,5mm, L=200mm, fermeture de joints avec KBS FR CAULKING.

Utilisation

Surface testée dans paroi=1,0m²
Surface testée dans plafond=0,9m²

Documentation

MPA, Braunschweig: Rapport d'essai '3138/388/10' (03.08.2012), Rapport d'expertise '3537/722/12' (31.10.2013)

Conditions d'essai

AEAI

Appréciation

Classe de résistance au feu S 60

Durée de validité

31.12.2028

Date d'édition

02.11.2023

Remplace l'attestation du

13.09.2018

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Konrad Häusler