

Hiermit **bestätigen** wir für das Produkt

FST® - Kombibox®

FST®-Kombibox®
Die Abschottung. 

1. Inhaltsstoffe nach DGNB - Risiken für die lokale Umwelt

die **Einhaltung der DGNB-Anforderungen**
nach Kriterium **ENV 1.2 „Risiken für die lokale Umwelt“ Auflage 4.**

Entsprechend Anlage 1 (Kriterienmatrix) der ENV 1.2 wird die Qualitätsstufe 4 erreicht.

Das betrifft die relevanten Abschnitte:

Bauteilnummer 40

„Kunstschaum-Dämmstoffe für Gebäude- und Haustechnik / Bereich TGA-Dämmungen“

Anforderung: frei von

- halogenierten Treibmitteln

Bauteilnummer 43

„Flammhemmend ausgerüstete Bauprodukte / Bereich Dämmstoffe der Haustechnik“

Anforderung:

Chlorparaffine (SCCPs + MCCPs + LCCPs) < 0,1 %

Polybromierten Biphenylen (PBB) < 0,1 %

Polybromierten Diphenylethern (PBDE) < 0,1 %

SVHC < 0,1 %

Antimontrioxid < 0,1 %

2. REACH

Anforderungen gemäß §59 (1) Europäische Chemikalienverordnung 1907/2006 „REACH“ (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)

3. QNG (Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude)

Anforderungen gemäß QNG Anforderungskatalog Anhangdokument 313 (Version 1.3, Korrekturfassung v. 14.09.2023)

Position 1.1 Übergreifenden Anforderungen
SVHC ≤ 0,1%

Position 13.2 Bauprodukte haustechnischer Installationen, Brandabschottungen
Chlorparaffine, PBB, PBDE, TCEP ≤ 0,10 %

Kolektor Insulation GmbH



i.A. Adam Renner 28.07.2025
Produktmanagement

R 25-07