



Reconnaissance AEAi N° 32038

Titulaire

RUG Semin GmbH
Pittlerstrasse 21
63225 Langen
Germany

Fabricant

RUG CZ, s.r.o.
31800 Pilsen
Czech Republic

Groupe

261 - Constructions et systèmes de construction

Produit

VOLET D'INSPECTION POUR FAUX-PLAFONDS (EI90) ALUMATIC SAFE 90

Description

Couvercle de révision, cadre en profilé d'ALU, plaques de plâtre SINIAT LAFIRE (E=2x20mm), avec intercalaire en tôle d'acier (E=0.6mm), joints ROKU-STRIP et silicone, avec kit anti-incendie ROKU-THERM supplémentaire (E=40mm, PS=30kg/m3)

Utilisation

EI 90-RF1
Btest=600mm, Htest=800mm
*dans faux-plafonds indépendants ou non indépendants
Charge incendie d'en bas et d'en haut
Utilisation voir pages suivantes

Documentation

MPA, Braunschweig: Rapport d'essai '2102/292/19' (20.02.2020), Rapport d'essai '2102/387/19' (13.11.2020), Rapport d'essai '2101/981/19' (21.11.2019), Rapport d'essai '2101/982/19' (25.02.2020)

Conditions d'essai

EN 1363-1; EN 1364-2

Appréciation

Classe de résistance au feu EI 90

Durée de validité

31.12.2027

Date d'édition

04.08.2022

Remplace l'attestation du

02.03.2022

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Domaine d'application directe

Aucun domaine d'application directe possible.

VARIANTES

Les variantes sont réglées dans le document ci-après:

Rapport d'essai, MPA Braunschweig, n° 2102/292/19 du 20.02.202, n° 2102/387/19, du 13.11.202, n° 2101/981/19, du 21.11.2019, n° 2101/982/19, du 25.02.2020

- Clapets de révision dimensions :
Bmin=300mm, Hmin=300mm
Bmax=600mm, Hmax=800mm