

Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
(Bauprodukteverordnung)

Mulcol® Multifoam 2K

Nr. M2KS-2K 0761-CPR-0805

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Mulcol® Multifoam 2K, 2-Komponenten-Brandschutzschaum

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11,

Absatz 4:

Siehe Chargennummer auf der Produktverpackung.

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

3.1 Die bestimmungsgemäße Verwendung des Systems Mulcol® Multifoam 2K ist die Wiederherstellung des Feuerwiderstands von Durchbrüchen in Wänden und Böden, wie in ETA 17/0977 und ETA 17/0831 angegeben.

3.2 Die Bedingungen, unter denen das System Mulcol® Multifoam 2K eingesetzt werden kann, um Durchführungen abzudichten, beziehen sich auf die Anwendung im Innenbereich, Bedingungen: relative Luftfeuchtigkeit $\geq 85\%$ RH, keine Temperaturen unter $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ und ohne Exposition durch Regen oder UV-Licht (TR 024:2019, Typ Z₁).

3.3 Die Bestimmungen in ETA 17/0977 basieren auf einer angenommenen Lebensdauer des Mulcol® Multifoam 2K von 30 Jahren, mit der Maßgabe, dass die auf der Verpackung festgelegten Bedingungen bezüglich Transport, Lagerung, Installation, Verwendung und Wartung erfüllt werden. Die angegebene Lebensdauer ist nicht als Garantie des Herstellers zu verstehen, sondern nur als Hilfsmittel für die Auswahl der richtigen Produkte im Hinblick auf die zu erwartende wirtschaftlich angemessene Lebensdauer der Konstruktion.

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11

Absatz 5:

Mulcol International
Promenade 75
5401 GM Uden
Die Niederlande

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

Nicht zutreffend

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:
AVCP-System 1

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Nicht zutreffend

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

Diese Leistungserklärung wurde gemäß den Richtlinien innerhalb EAD 350454-00-1104 erstellt. ETA 17/0977 und ETA 17/0831 wurden von MPA Braunschweig erstellt, benannte Stelle 0761 und hat das EG-Konformitätszertifikat 0761-CPR-0805.

9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Reaktion bei Feuer	E	EN 13501-1
Feuerwiderstand(sdauer)	Klassifiziert als Bauprodukt, respektive Bausatz bis zur Feuerwiderstandsklasse EI 120, je nach örtlichen Parametern und der Ausführung. Einzelheiten finden Sie in ETA 17/0977 & ETA 17/0831	EN 13501-2
Haltbarkeit und Gebrauchstauglichkeit	Z ₁ gemäß TR 024:2019	EAD 350454-00-1104

**10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.**

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers durch:

Ing. W. Scheffer-Geuze
 Technical Director