



Reconnaissance AEA I N° 32174

Titulaire

RUG Semin GmbH
Pittlerstrasse 21
63225 Langen
Germany

Fabricant

RUG CZ, s.r.o.
31800 Pilsen
Czech Republic

Groupe

261 - Constructions et systèmes de construction

Produit

TRAPPE DE VISITE FIRE PROTECT-SW60

Description

Couvercle de révision en tôle d'acier (E=1mm) avec plaques de plâtre SINIAT LAFLAMME (E=12.5mm + 18mm, PS=850kg/m³) et plaque en laine minérale ROCKWOOL PROROX SL 980 (E=30mm, PS=145/kg/m³), joints ROKU-STRIP, E=62mm.
Profilé de cadre en tôle d'acier (E=1.5mm) avec bande de plâtre SINIAT LAFLAMM-DF (E=12.5mm + 15mm, PS=850kg/m³), joints EPDM.

Utilisation

EI 60-RF1
Btest=499mm, Htest=899mm
*dans paroi à montants métalliques pour gaines techniques
Utilisation voir pages suivantes

Documentation

VTT Expert Services, Espoo: Rapport d'essai 'VTT-S-00574-16' (17.06.2016); CSTB, Marne: Rapport d'essai 'RS20-044' (04.11.2020), Expertise 'RS20-063' (10.12.2020), Rapport de classification 'RS20-063' (10.12.2020)

Conditions d'essai

EN 1363-1; EN 1364-1

Appréciation

Classe de résistance au feu EI 60

Durée de validité

31.12.2027

Date d'édition

29.06.2022

Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Daniel Eising



Domaine d'application directe

Aucun domaine d'application directe possible.

Extension du domaine d'application

Les extensions du domaine d'application directe sont réglées dans le document ci-après:

Expertise, CSTB Marne, n° RS20-063 du 10.12.2020

- Vide de cadre :
Bmin=99mm Hmin=99mm
Bmax=499mm Hmax=1099mm