



VKF Technische Auskunft Nr. 31424

Inhaber /-in
Insundlation GmbH
Brettigen 8
6313 Menzingen
Schweiz

Hersteller /-in
Petalana S.A.
40-732 Katowice
Poland

Gruppe 122 - Wärmedämmplatten und -matten

Produkt PETRATOP

Beschreibung Steinwollplatte, einseitig mit Glasvlies kaschiert,
RD=60kg/m³, D=60-250mm

Anwendung RF1

Unterlagen IMBiGS, Warszawa: Prüfbericht '7/IB/18/M-1/ON ' (09.01.2019), Prüfbericht '7/IB/18/M-1/OCS2' (09.01.2019), Klassifizierungsbericht '8/19' (09.01.2019), Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '1454-CPR-1029' (17.01.2019); Hersteller: Leistungserklärung 'PTRL-DoP/MW/15/108' (30.01.2019)

Prüfbestimmungen EN ISO 1182; EN ISO 1716

Beurteilung Klassifizierung A1

Gültigkeitsdauer 31.12.2025
Ausstellungsdatum 16.12.2020
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo