



Reconnaissance AEAi N° 31044

Titulaire

RUG Semin GmbH
Pittlerstrasse 21
63225 Langen
Germany

Fabricant

RUG CZ, s.r.o.
31800 Plzen
Czech Republic

Groupe

261 - Constructions et systèmes de construction

Produit

TRAPPE DE VISITE ALUPROTECT

Description

Couvercle de révision, cadre en profilé d'ALU, plaques GKF (2x12,5mm), joints PALUSOL et silicone, avec kit anti-incendie en VERMILITE 2000 (30mm, 550kg/m³)

Utilisation

EI 30-RF1
Btest=600mm, Htest=600mm
Dans faux-plafonds indépendants ou non indépendants min. EI 30-RF1
Charge d'incendie d'en bas

Documentation

MPA, Braunschweig: Rapport d'essai '3923/2062' (05.12.2002)

Conditions d'essai

EN 1363-1, EN 1364-2

Appréciation

Classe de résistance au feu EI 30

Durée de validité

31.12.2025

Date d'édition

04.03.2020

Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Information sur l'utilisation selon les prescriptions suisses de protection incendie AEA

Reconnaissance AEA n° 31044

Requérant : RUG Semin GmbH

Durée de validité : 31.12.2025

Date d'édition : 04.03.2020

Domaine d'application directe

Pas d'autre utilisation possible