



Reconnaissance AEAi N° 24292

Titulaire

Wolman Wood and Fire Protection GmbH
Robert-Hansen-Str. 1
89257 Illertissen
Germany

Fabricant

Wolman Wood and Fire Protection GmbH
89257 Illertissen
Germany

Groupe

223 - Obturations/passages

Produit

KBS KOMBISCHOTT ABL 60 KUPFERROHRE

Description

Obturation combinée pour tuyaux en cuivre, plaque de fibres minérales (E=60mm, PS=150kg/m³), sur deux côtés de KBS COATING (E≥1mm), tuyaux avec isolation continue des 2 côtés en coques ROCKWOOL 800 (E=30mm, PS=88kg/m³) et préenduit avec KBS COATING (E≥1mm)

Utilisation

surface testée dans paroi=1,0m²
surface testée dans plafond=0,9m

Documentation

MPA, Braunschweig: Rapport d'essai '3138/388/10' (03.08.2012)

Conditions d'essai

AEAI

Appréciation

Classe de résistance au feu S 60

Durée de validité

31.12.2028

Date d'édition

02.11.2023

Remplace l'attestation du

13.09.2018

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Konrad Häusler



Système d'obturation pour tuyaux en cuivre, valeurs en mm

F	M	D1	d	W	D2	m
S 60	Cu	12*	1.0	100	150	-
S 60	Cu	54**	2.0	100	150	-

*Isolation: Rockwool 800, E:30mm, L:300mm

**Isolation: Rockwool 800, E:30mm, L:500mm

Légende:

F = Résistance au feu

M = Matériau conduite

D1= Epaisseur extérieure de la conduite

d = Epaisseur de paroi de la conduite

W = Montage dans paroi, épaisseur min.

D2= Montage dans plafond, épaisseur min.

m = Fermeture mécanique auxiliaire

L=longueur

E=Epaisseur