



Reconnaissance AEAi N° 24305

Titulaire

RUG Semin GmbH
Pittlerstrasse 21
63225 Langen
Germany

Fabricant

RUG CZ, s.r.o.
31800 Pilsen
Czech Republic

Groupe

261 - Constructions et systèmes de construction

Produit

TRAPPE DE VISITE ALURAPID EI30

Description

Couvercle de révision, cadre en profilé d'aluminium, plaques GKF (E=2x12,5mm), laminé de protection incendie

Utilisation

EI 30-RF1
Btest=600mm, Htest=1000mm
*dans paroi à montants métalliques pour gaines techniques min. EI 30-RF1 / pm
Utilisation voir pages suivantes

Documentation

MPA, Braunschweig: Rapport d'essai '3350/6654' (14.03.2005), Rapport d'expertise '2100/203/15-1' (12.06.2015)

Conditions d'essai

EN 1363-1, EN 1364-1

Appréciation

Classe de résistance au feu *

Durée de validité

31.12.2028

Date d'édition

02.03.2023

Remplace l'attestation du

13.09.2018

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Konrad Häusler



Information sur l'utilisation selon les prescriptions suisses de protection incendie AEA I

Reconnaissance AEA I n° 24305

Requérant : RUG Semin GmbH

Durée de validité : 31.12.2028

Date d'édition : 02.03.2023

Domaine d'application directe

Pas d'autre utilisation possible