



Reconnaissance AEAi N° 13338

Titulaire

Wolman Wood and Fire Protection GmbH
Robert-Hansen-Str. 1
89257 Illertissen
Germany

Fabricant

Wolman Wood and Fire Protection GmbH
89257 Illertissen
Germany

Groupe

223 - Obturations/passages

Produit

KBS MORTAR

Description

Obturation pour câbles, mortier antifeu KBS MORTAR (paroi et plafond min. 200mm, 790kg/m³), dans paroi=115mm, dans plafond=150mm

Utilisation

Surface testée dans paroi=3,7m²
Surface testée dans plafond=0,8m²

Documentation

TU Braunschweig: Rapport d'essai '86467' (10.03.1986), Rapport d'essai '86349' (24.02.1986)

Conditions d'essai

AEAI

Appréciation

Classe de résistance au feu S 90

Durée de validité

31.12.2027

Date d'édition

07.11.2022

Remplace l'attestation du

01.11.2017

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo