

Bestätigung

LEED

Eurofins Product Testing A/S erhielt am 24 April 2018 ein Muster eines Beschichtung mit der Bezeichnung:

KBS Coating

eingesendet von

BASF Personal Care and Nutrition GmbH

Das Muster wurde als repräsentativ für das hergestellte Produkt eingesandt, und es wurde geprüft gemäß den einschlägigen Prüfnormen: EN 16516, CDPH 01350, ISO 11890-1, ASTM D2369, EPA method 24 (vgl. Prüfbericht Nr. 392-2018-00161901_H_EN und 392-2018-00165101_XG_EN).

Das Prüfergebnis zeigt, dass das geprüfte Produkt die Anforderungen von LEED v4 an die VOC-Emissionen und den VOC-Gehalt erfüllt, indem folgende Anforderungen eingehalten wurden:

Die Anforderungen an die VOC-Emissionen im LEED EQ credit "Low-emitting products":

- Die Anforderungen des CDPH-IAQ (California Department of Public Health (CDPH) Standard Method v1.2-2017 (worst case relative to v1.0-2010)); ferner wurde der TVOC festgestellt als unter 0,5 mg/m³ sowohl in einem Büroraum wie auch in einem Klassenzimmer.

Die Anforderungen an den VOC-Gehalt im LEED EQ credit "Low-emitting products":

- Die Anforderungen der SCAQMD Rule 1113 (2011)

28 Mai 2018



Nanna Boholm
Chemist

LEED® is the preeminent program for the design, construction, maintenance and operations of high-performance green buildings. USGBC® and the related logo are trademarks owned by the U.S. Green Building Council and are used with permission.