



VKF Anerkennung Nr. 24331

Inhaber /-in
RUG Semin GmbH
Pittlerstrasse 21
63225 Langen
Germany

Hersteller /-in
RUG CZ, s.r.o.
31800 Pilsen
Czech Republic

Gruppe 261 - Baukonstruktionen und Bausysteme

Produkt REVISIONSKLAPPE ALUMATIC EI30

Beschreibung Revisionsdeckel, Rahmenprofil aus Alu, Gipsplatten GKF (2x12,5mm), ROKU-STRIP- und Silikondichtung, mit zusätzlichem Brandschutzset aus Mineralfaserplatte (40mm, 311kg/m³)

Anwendung EI 30-RF1
Bgepr=600mm, Hgepr=600mm
In selbständige oder unselbständige Unterdecke mind. EI 30-RF1
Brandbeanspruchung von unten und oben

Unterlagen MPA, Braunschweig: Prüfbericht '3923/2062' (05.12.2002); MFPA Leipzig GmbH, Leipzig: Gutachterliche Stellungnahme 'GS 3.2/17-432-1' (14.12.2017); Dr.-Ing. P. Nause, Gross Schwülper: Gutachterliche Stellungnahme 'GA-2017/046-Ap' (30.06.2017)

Prüfbestimmungen EN 1363-1, EN 1364-2

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse EI 30

Gültigkeitsdauer 31.12.2028
Ausstellungsdatum 02.03.2023
Ersetzt Dokument vom 20.01.2020

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 24331

Inhaber /-in: RUG Semin GmbH

Gültigkeitsdauer: 31.12.2028

Ausstelldatum: 02.03.2023

Direkter Anwendungsbereich

Keine weiteren Anwendungen möglich