



VKF Anerkennung Nr. 13837

Inhaber /-in

Wolman Wood and Fire Protection GmbH
Robert-Hansen-Str. 1
89257 Illertissen
Germany

Hersteller /-in

Wolman Wood and Fire Protection GmbH
89257 Illertissen
Germany

Gruppe

223 - Abschottungen/Durchführungen

Produkt

KBS PIPE SEAL M

Beschreibung

Rohrabschottung für Thermoplastleitungen aus Blechmanschette mit aufquellender Einlage
IGNEXAL 34 und vorgespanntem Schliessmechanismus.
Montage Wand: beidseitig, Decke: unterseitig.

Anwendung**Unterlagen**

MPA, Braunschweig: Prüfbericht '8527/1788' (01.09.1989), Prüfbericht '3442/2460'
(11.09.1990)

Prüfbestimmungen

VKF

Beurteilung

Feuerwiderstandsklasse s. Anhang

Gültigkeitsdauer

31.12.2028

Ausstellungsdatum

02.11.2023

Ersetzt Dokument vom

13.09.2018

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 13837

Inhaber /-in: Wolman Wood and Fire Protection GmbH

Gültigkeitsdauer: 31.12.2028

Ausstelldatum: 02.11.2023

Rohrabschottung für Thermoplastleitungen, Masseinheit in mm

F	M	D1	d	W	D2	M
S 90	PVC	50-400	2.2-11.7	150	-	+
S 90	PVC	50-315	2.0-10.8	-	150	+
S 90	PE	50-400	2.0-15.4	150	-	+
S 90	PE	50-315	2.0-13.2	-	150	+

Legende:

F = Feuerwiderstand

M = Rohrmaterial

D1= Rohrdurchmesser aussen

d = Wandstärke Rohr

W = Montage in Wand, Wandstärke min.

D2= Montage in Decke, Deckenstärke min.

m = Mechanische Schliesshilfe