



VKF Technische Auskunft Nr. 31439

Inhaber /-in

Insundation GmbH
Brettigen 8
6313 Menzingen
Schweiz

Hersteller /-in

Petralana S.A.
40-732 Katowice
Poland

Gruppe

122 - Wärmedämmplatten und -matten

Produkt

PETRALAMELA-FG

Beschreibung

Steinwool-Lamellenmatte, einseitig beschichtet mit einer Grundierung
RD=80-85kg/m³, D=30-350mm

Anwendung

RF1

Unterlagen

IMBiGS, Warszawa: Prüfbericht '8/IB/18/M-1/ON' (22.01.2019), Prüfbericht '8/IB/18/M-1/OCS2' (22.01.2019), Klassifizierungsbericht '10/19' (22.01.2019), Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '1454-CPR-1029' (17.01.2019); Hersteller: Leistungserklärung 'PTREL-DoP/MW/15/38' (15.11.2016)

Prüfbestimmungen

EN ISO 1182; EN ISO 1716

Beurteilung

Klassifizierung A1

Gültigkeitsdauer

31.12.2025

Ausstellungsdatum

16.12.2020

Ersetzt Dokument vom

-

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo