



VKF Anerkennung Nr. 10661

Inhaber /-in

BASF Personal Care and Nutrition GmbH
Robert-Hansen-Str. 1
89257 Illertissen
Germany

Hersteller /-in

BASF Personal Care and Nutrition GmbH
89257 Illertissen
Germany

Gruppe

223 - Abschottungen/Durchführungen

Produkt

KBS PIPE SEAL M

Beschreibung

Rohrabschottung für Thermoplastleitungen aus Blechmanschette mit aufquellender Einlage
IGNEXAL 34, Montage Wand und Decke beliebig einseitig

Anwendung**Unterlagen**

IBS, Linz: Prüfbericht 'DW 14' (29.01.1992); WFRGent nv: Prüfbericht '6828' (08.02.1993);
TU Braunschweig: Prüfbericht '8527/1788' (02.09.1989), Prüfbericht '3204/1974'
(02.09.1994); VKF, Bern: Schreiben '-' (06.07.2000), Schreiben '-' (11.06.2003)

Prüfbestimmungen

VKF

Beurteilung

Feuerwiderstandsklasse s. Anhang

Gültigkeitsdauer

31.12.2024

Ausstellungsdatum

06.11.2019

Ersetzt Dokument vom

31.12.2014

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 10661

Inhaber /-in: BASF Personal Care and Nutrition GmbH

Gültigkeitsdauer: 31.12.2024

Ausstellungsdatum: 06.11.2019

Rohrabschottung für Thermoplastleitungen, Masseinheit in mm

F	M	D1	d	W	D2	m
S 90	PVC-U	160	7.7	150	-	+
S 90	PVC-U	200	9.6	150	-	+
S 90	PVC-U	200	9.6	-	150	+
S 90	PE-HD	75	6.9	150	-	+
S 90	PE-HD	110	10	150	-	+
S 90	PE-HD	160	3.9	-	150	+

Legende:

F = Feuerwiderstand

M = Rohrmaterial

D1= Rohrdurchmesser aussen

d = Wandstärke Rohr

W = Montage in Wand, Wandstärke min.

D2= Montage in Decke, Deckenstärke min.

m = Mechanische Schliesshilfe