

VKF Brandschutzanwendung Nr. 13338

Gruppe 223	Abschottungen/Durchführungen	
Gesuchsteller	BASF Personal Care and Nutrition GmbH Robert-Hansen-Str. 1 89257 Illertissen Germany	
Hersteller	BASF Personal Care and Nutrition GmbH 89257 Illertissen Germany	
Produkt	KBS MORTAR	
Beschrieb	Kabelabschottung aus Brandschutzmörtel KBS MORTAR (Wand und Decke min. 200mm, 790kg/m ³), in Wand=115mm, in Decke=150mm	
Anwendung	geprüfte Fläche in Wand=3,7m ² geprüfte Fläche in Decke=0,8m ²	
Unterlagen	TU Braunschweig: Prüfbericht '86467' (10.03.1986), Prüfbericht '86349' (24.02.1986)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse:	S 90
Gültigkeitsdauer	31.12.2022	
Ausstelldatum	01.11.2017	
Ersetzt Anerkennung vom	11.09.2012	

Anerkennungsstelle der
kantonalen Brandschutzbehörden

M. Donzé

Marcel Donzé

G. Rappo

Gérald Rappo

