



## VKF Anerkennung Nr. 13837

**Inhaber /-in**

BASF Personal Care and Nutrition GmbH  
Robert-Hansen-Str. 1  
89257 Illertissen  
Germany

**Hersteller /-in**

BASF Personal Care and Nutrition GmbH  
89257 Illertissen  
Germany

**Gruppe** 223 - Abschottungen/Durchführungen

**Produkt** KBS PIPE SEAL M

**Beschreibung** Rohrabschottung für Thermoplastleitungen aus Blechmanschette mit aufquellender Einlage IGEXAL 34 und vorgespanntem Schliessmechanismus, Montage Wand: beidseitig, Decke: unterseitig

**Anwendung**

**Unterlagen** MPA, Braunschweig: Prüfbericht '8527/1788' (01.09.1989), Prüfbericht '3442/2460' (11.09.1990)

**Prüfbestimmungen** VKF

**Beurteilung** Feuerwiderstandsklasse s. Anhang

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2023

**Ausstellungsdatum** 13.09.2018

**Ersetzt Dokument vom** 18.09.2013

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

**VKF Anerkennung Nr. 13837**

**Inhaber /-in:** BASF Personal Care and Nutrition GmbH

**Gültigkeitsdauer:** 31.12.2023

**Ausstellungsdatum:** 13.09.2018

---

Rohrabschottung für Thermoplastleitungen, Masseinheit in mm

F	M	D1	d	W	D2	M
S 90	PVC	50-400	2.2-11.7	150	-	+
S 90	PVC	50-315	2.0-10.8	-	150	+
S 90	PE	50-400	2.0-15.4	150	-	+
S 90	PE	50-315	2.0-13.2	-	150	+

Legende:

F = Feuerwiderstand

M = Rohrmaterial

D1= Rohrdurchmesser aussen

d = Wandstärke Rohr

W = Montage in Wand, Wandstärke min.

D2= Montage in Decke, Deckenstärke min.

m = Mechanische Schliesshilfe