



VKF Technische Auskunft Nr. 26228

Inhaber /-in

Mineralka d.o.o.
Cesta pod Slivnico 24
1380 Cerknica
Slovenia

Hersteller /-in

Mineralka d.o.o. NL Austria
3300 Amstetten
Austria

Gruppe

501 - Lüftungskanäle, -rohre und -bekleidungen

Produkt

THERMAX LÜFTUNGSLEITUNGEN, BEKLEIDUNG VON STAHLBLECHLEITUNGEN

Beschreibung

Bekleidung von horizontalen und vertikalen Lüftungskanälen, stumpf gestossen.
Ausführung eckig, vierseitig.
Thermax SL Platten (D=45mm, RD=520kg/m³),
Abmessung max. 1250mm x 1000mm.
Ohne Küchenabluft

Anwendung

Befestigung nach Angabe des Gesuchstellers

Unterlagen

ZAG, Ljubljana: PB 'P 1349/13-530-2' (09.04.2014); Fires, Batizovce: PB 'FIRES-FR-032-17-AUNE' (02.03.2017); Efectis France, Mazierès-lès-Metz: PB 'EFR-17-E-000444' (15.05.2017); ZAG, Ljubljana: PB 'P-1349/13-530-5' (26.07.2017), PB 'P-1349/13-530-6' (26.07.2017), PB 'P-1349/13-530-7' (26.07.2017); IBS, Linz: KB '14012805-Rev2' (22.11.2017); SINTEF, Trondheim: ETA 'ETA-11/0083' (28.06.2018); Hersteller: LE '1812-CPR-0150/2018-01' (03.07.2018)

Prüfbestimmungen

EAD 350142-00-1106; EN 13501-3; EN 1363-1; EN 1366-1

Beurteilung

Feuerwiderstandsklasse EI 90 (ve ho i↔o) -S

Gültigkeitsdauer

31.12.2025

Ausstellungsdatum

04.11.2020

Ersetzt Dokument vom

30.06.2015

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Patrik Vogel

Frank Näher