



## VKF Technische Auskunft Nr. 30846

**Inhaber /-in**

Mineralka d.o.o.  
Cesta pod Slivnico 24  
1380 Cerknica  
Slovenia

**Hersteller /-in**

Mineralka d.o.o. NL Austria  
3300 Amstetten/ Greinsfurth  
Austria

**Gruppe**

801 - Entrauchungsleitungen

**Produkt**

THERMAX® SL Entrauchungsleitungen L3060, selbstständig

**Beschreibung**

System L3060, Horizontale und vertikale Entrauchungsleitung, selbstständig, stumpf gestossen. Ausführung eckig, vierseitig.  
Abmessung max. <800mm x 1000mm;  
Abmessung max. >800mm – 1250mm x 1000mm mit einem Versteifungselement.  
Thermax SL Platten (35mm, 520kg/m<sup>3</sup>)  
Betriebsdruck: -500 Pa/ +500 Pa

**Anwendung**

Für den Einbau in Mehrfachabschnitten.  
Bei Bauseitig montierten Leitungen garantiert der Hersteller die Einhaltung der hier ausgewiesenen Leistungskriterien.

**Unterlagen**

IBS, Linz: Klassifizierungsbericht 'Nr. 14062708-Rev3' (09.11.2017); Efectis France, Mazières-lès-Metz: Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit 'Nr. 1812-CPR-0150' (17.04.2019); Hersteller: Leistungserklärung 'Nr. 1812-CPR-0150/2015-12(en)' (01.12.2015); Efectis France, Mazières-lès-Metz: Prüfbericht 'Nr. 08-H-193' (13.06.2008); SINTEF, Trondheim: ETA 'Nr. ETA-11/0083' (28.06.2018)

**Prüfbestimmungen**

EN 12101-7; EN 13501-4; EN 1366-8

**Beurteilung**

Klassifizierung EI 60 (ve-ho) 500multi

**Gültigkeitsdauer**

31.12.2024

**Ausstellungsdatum**

06.11.2019

**Ersetzt Dokument vom**

-

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Rumo

Roland Julmy