

**Ausschreibungstext:  
Brandschutzfugenabdichtung EI30 – EI120**



Position	Text	Menge	ME	E-Preis	G-Preis
	<p>Für Fugenbreiten von 9 bis 55 mm.</p> <p>Feuerbeständiger Verschluss von Fugen in horizontalem oder vertikalem Verlauf zwischen Wänden und/oder Decken der Feuerwiderstandsklassen EI 30, EI 60, EI 90 oder EI 120.</p> <p>Lieferung und Einbau gemäß Herstellervorschrift. Die Lagenanzahl der Füllschnüre nach Tabelle der ETA ist zu beachten. Für die jeweilige Fugenbreite ist der entsprechende Schnurdurchmesser nach Tabelle der ETA zu wählen.</p> <p>Hersteller: Rex Industrie-Produkte Typ: Fugenschnur SG 300 N Fugenbreite: 9 – 55 mm ETA: ETA 14/0059</p> <p>Fabrikat der Planung: Fugenfüll-System Fugenschnur SG 300 N</p> <p>Amtlicher Nachweis: Europäisch Technische Bewertung ETA-14/0059 vom 17. März 2015.</p> <p>Zugelassen für den Einbau in oder zwischen feuerbeständigen, raumabschließenden Decken und Wänden.</p> <p>Das Anbringen einer dauerelastischen Versiegelung oder eines elastischen Fugenprofils muss ohne Einschränkung der Feuerwiderstandsdauer möglich sein.</p>				

lfm