

**Attestation d'utilisation AEAI n° 16623**

Groupe 223	Obturations/passages	
Requérant	Karl Zimmermann Miltzstrasse 29 51061 Köln Germany	
Fabricant	Karl Zimmermann 50769 Köln Germany	
Produit	ZZ-STEINE 170 BDS-N KABEL	
Description	Obturation combinée pour câbles en préformé formant une couche de mousse (blocs ZZ en mousse anti-feu 170 BDS-N), E obturation=170mm, dans paroi=100mm, dans plafond=150mm	
Utilisation	Surface testée dans paroi=1,0m ² Surface testée dans plafond=0,7m ²	
Documentation	TU Braunschweig: Prüfbericht '3743/0584' (21.07.2004), Prüfbericht '3609-9154' (11.02.2005), Prüfbericht '3227/3225' (26.10.20005)	
Conditions d'essai	AEAI	
Appréciation	Classe de résistance au feu: S 90	
Durée de validité	31.12.2021	
Date d'édition	09.11.2016	
Remplace l'attestation du	09.11.2011	
		Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie

Michael Binz

Gérald Rappo

