



VKF Anerkennung Nr. 24388

Inhaber /-in
Firentis AG
Weidenweg 17
4310 Rheinfelden
Schweiz

Hersteller /-in
MCT-Brattberg AB
37192 Karlskrona
Sweden

Gruppe 223 - Abschottungen/Durchführungen

Produkt MCT BRATTBERG

Beschreibung Kabelabschottung (Doppelschott) aus rundem Stoprahmen RGP, ausgefüllt mit LYCRON-Modulen, mit Pressplatte gepresst und verschlossen, in Wand=175mm, in Decke=180mm

Anwendung

Unterlagen TU Braunschweig: Prüfbericht '3208/1991' (04.10.1991), Prüfbericht '3522/4361' (19.05.1992); Swissi Process Safety GmbH, Basel: Prüfbericht '913572-13-0113-01' (03.04.2013)

Prüfbestimmungen VKF

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse S 90

Gültigkeitsdauer 31.12.2023
Ausstellungsdatum 13.09.2018
Ersetzt Dokument vom 23.05.2013

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo