



Renseignement technique AEAI N° 26228

Titulaire

Mineralka d.o.o.
Cesta pod Slivnico 24
1380 Cerknica
Slovenia

Fabricant

Mineralka d.o.o. NL Austria
3300 Amstetten
Austria

Groupe

501 - Canaux, tuyaux et revêtements de ventilation

Produit

THERMAX LÜFTUNGSLEITUNGEN, BEKLEIDUNG VON STAHLBLECHLEITUNGEN

Description

Revêtement de canaux de ventilation horizontaux et verticaux, posé bord à bord.
Finition carrée, des quatre côtés.
En plaques de Thermax SL (E=45mm, PS=520kg/m³),
Dimensions max. 1250mm x 1000mm.
Sans hotte de cuisine

Utilisation

Fixation selon indications du requérant

Documentation

ZAG, Ljubljana: RE 'P 1349/13-530-2' (09.04.2014); Fires, Batizovce: RE 'FIRES-FR-032-17-AUNE' (02.03.2017); Efectis France, Mazierès-lès-Metz: RE 'EFR-17-E-000444' (15.05.2017); ZAG, Ljubljana: RE 'P-1349/13-530-5' (26.07.2017), RE 'P-1349/13-530-6' (26.07.2017), RE 'P-1349/13-530-7' (26.07.2017); IBS, Linz: RC '14012805-Rev2' (22.11.2017); SINTEF, Trondheim: ETA 'ETA-11/0083' (28.06.2018); Hersteller: DP '1812-CPR-0150/2018-01' (03.07.2018)

Conditions d'essai

EAD 350142-00-1106; EN 13501-3; EN 1363-1; EN 1366-1

Appréciation

Classe de résistance au feu EI 90 (ve ho i↔o) -S

Durée de validité

31.12.2025

Date d'édition

04.11.2020

Remplace l'attestation du

30.06.2015

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Patrik Vogel

Frank Näher