



Renseignement technique AEAJ N° 26848

Titulaire

Mineralka d.o.o.
Cesta pod Slivnico 24
1380 Cerknica
Slovenia

Fabricant

Mineralka d.o.o. NL Austria
3300 Amstetten
Austria

Groupe

801 - Conduits de désenfumage

Produit

THERMAX® SL Entrauchungsleitungen L3090, selbstständig

Description

System L3090, conduit de désenfumage horizontaux et verticaux, autonomes, posés bord à bord, finition carrée, des quatre côtés.
Dimensions max. 1250mm x 1000mm,
en plaques de Thermax SL (45mm, 520kg/m³)
Pression d'exploitation : -1500 Pa/ +500 Pa

Utilisation

Pour l'installation dans des plusieurs sections.

Documentation

ZAG, Ljubljana: Rapport d'essai 'Nr. P 1199/15-530-1' (13.11.2015); Efectis France, Mazierès-lès-Metz: RE '13-H-166' (01.06.2000); PAVUS, Prag: RE 'Pr-04-1.0.092' (24.06.2004); Efectis France, Mazierès-lès-Metz: RE '08-H-309' (10.09.2008); Efectis ERA, Kocaeli: RE '08-E-230' (07.07.2008); Fires, Batizovce: RE 'FR-032-17-AUNE' (02.03.2017); Efectis France, Mazierès-lès-Metz: RE 'EFR-17-E-000444' (03.03.2017); IBS, Linz: RC '14062708-Rev3' (09.11.2017); Efectis France, Mazierès-lès-Metz: CCP '1812-CPR-0150' (16.12.2020); Hersteller: DP '1812-CPR-0150/2018-01' (03.07.2018)

Conditions d'essai

EN 12101-7, EN 1366-8

Appréciation

Classification EI 90 (ve-ho) S1500multi

Durée de validité

31.12.2026

Date d'édition

12.05.2021

Remplace l'attestation du

07.05.2021

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Rumo

Roland Julmy