



## VKF Anerkennung Nr. 30457

**Inhaber /-in**  
Mineralka d.o.o.  
Cesta pod Slivnico 24  
1380 Cerknica  
Slovenia

**Hersteller /-in**  
Mineralka d.o.o. NL Austria  
3300 Amstetten  
Austria

**Gruppe** 121 - Platten

**Produkt** THERMAX SL, THERMAX SN, THERMAX A

**Beschreibung** Blähglimmerplatte (Vermiculit).  
RD=380-980kg/m<sup>3</sup>, D=8-70mm

**Anwendung** RF1

**Unterlagen** ZAG, Ljubljana: Klassifizierungsbericht '596/18-530-3' (28.06.2018), Prüfbericht '0596/18-530-1' (28.06.2018), Prüfbericht '596/18-530-2' (28.06.2018)

**Prüfbestimmungen** EN ISO 1182, EN ISO 1716

**Beurteilung** Klassifizierung A1

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2023  
**Ausstellungsdatum** 13.12.2018  
**Ersetzt Dokument vom** -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo