



Renseignement technique AEAJ N° 30846

Titulaire

Mineralka d.o.o.
Cesta pod Slivnico 24
1380 Cerknica
Slovenia

Fabricant

Mineralka d.o.o. NL Austria
3300 Amstetten/ Greinsfurth
Austria

Groupe

801 - Conduits de désenfumage

Produit

THERMAX® SL Entrauchungsleitungen L3060, selbstständig

Description

System L3060, conduit de désenfumage horizontaux et verticaux, autonomes, posés bord à bord, finition carrée, des quatre côtés.
Dimensions max. <800mm x 1000mm;
Dimensions max. >800mm – 1250mm x 1000mm avec un élément de renfort. en plaques de Thermax SL (35mm, 520kg/m³)
Pression d'exploitation : -500 Pa/ +500 Pa

Utilisation

Pour l'installation dans des plusieurs sections.
Pour les conduites montées côté bâtiment, le fabricant garantit le respect des critères de performance mentionnés ici.

Documentation

IBS, Linz: Rapport de classification 'Nr. 14062708-Rev3' (09.11.2017); Efectis France, Mazierès-lès-Metz: Certificat de constance des performances 'Nr. 1812-CPR-0150' (17.04.2019); Hersteller: Déclaration des performances 'Nr. 1812-CPR-0150/2015-12(en)' (01.12.2015); Efectis France, Mazierès-lès-Metz: Rapport d'essai 'Nr. 08-H-193' (13.06.2008); SINTEF, Trondheim: ETA 'Nr. ETA-11/0083' (28.06.2018)

Conditions d'essai

EN 12101-7; EN 13501-4; EN 1366-8

Appréciation

Classification EI 60 (ve-ho) 500multi

Durée de validité

31.12.2024

Date d'édition

06.11.2019

Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Rumo

Roland Julmy