



VKF Anerkennung Nr. 24961

Inhaber /-in

Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach
Germany

Hersteller /-in

-

Gruppe

223 - Abschottungen/Durchführungen

Produkt

FST-KABELBOX KOMBI

Beschreibung

Kabelabschottung aus Stahlblechkasten, Blöcke aus PALUSOL-Streifen, Abdeckung stirnseitig mit PS-Platten:
BxHxL=640x110x270mm symmetrischer Einbau, in Wand=100mm, in Decke=150mm;
BxHxL=640x130x270mm asymmetrischer Einbau, in Decke=200mm;
BxHxL=815x80x270mm symmetrischer Einbau am Boden, in Wand=100mm

Anwendung**Unterlagen**

MPA NRW, Erwite: Prüfbericht '23-0649-5-94' (10.07.1995), Prüfbericht '211549096' (24.11.1997), Prüfbericht '210006165' (03.04.2012), Prüfbericht '210005632' (18.02.2011), Prüfbericht '210006798' (15.04.2015)

Prüfbestimmungen

VKF

Beurteilung

Feuerwiderstandsklasse S 90

Gültigkeitsdauer

31.12.2023

Ausstellungsdatum

30.06.2021

Ersetzt Dokument vom

01.11.2018

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Daniel Eising