



## VKF Technische Auskunft Nr. 26848

**Inhaber /-in**

Mineralka d.o.o.  
Cesta pod Slivnico 24  
1380 Cerknica  
Slovenia

**Hersteller /-in**

Mineralka d.o.o. NL Austria  
3300 Amstetten  
Austria

**Gruppe**

801 - Entrauchungsleitungen

**Produkt**

THERMAX® SL Entrauchungsleitungen L3090, selbstständig

**Beschreibung**

System L3090, Horizontale und vertikale Entrauchungsleitung, selbstständig, stumpf gestossen. Ausführung eckig, vierseitig.  
Abmessung max. 1250mm x 1000mm,  
Thermax SL Platten (45mm, 520kg/m<sup>2</sup>)  
Betriebsdruck: -1500 Pa/ +500 Pa

**Anwendung**

Für den Einbau in Mehrfachabschnitten

**Unterlagen**

ZAG, Ljubljana: Prüfbericht 'Nr. P 1199/15-530-1' (13.11.2015); Efectis France, Mazierès-lès-Metz: PB '13-H-166' (01.06.2000); PAVUS, Prag: PB 'Pr-04-1.0.092' (24.06.2004); Efectis France, Mazierès-lès-Metz: PB '08-H-309' (10.09.2008); Efectis ERA, Kocaeli: PB '08-E-230' (07.07.2008); Fires, Batizovce: PB 'FR-032-17-AUNE' (02.03.2017); Efectis France, Mazierès-lès-Metz: PB 'EFR-17-E-000444' (03.03.2017); IBS, Linz: KB '14062708-Rev3' (09.11.2017); Efectis France, Mazierès-lès-Metz: LB '1812-CPR-0150' (16.12.2020); Hersteller: LE '1812-CPR-0150/2018-01' (03.07.2018)

**Prüfbestimmungen**

EN 12101-7, EN 1366-8

**Beurteilung**

Klassifizierung EI 90 (ve-ho) S1500multi

**Gültigkeitsdauer**

31.12.2026

**Ausstellungsdatum**

12.05.2021

**Ersetzt Dokument vom**

07.05.2021

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Rumo

Roland Julmy