



## VKF Technische Auskunft Nr. 26227

**Inhaber /-in**

Mineralka d.o.o.  
Cesta pod Slivnico 24  
1380 Cerknica  
Slovenia

**Hersteller /-in**

Mineralka d.o.o. NL Austria  
3300 Amstetten  
Austria

**Gruppe**

501 - Lüftungskanäle, -rohre und -bekleidungen

**Produkt**

THERMAX LÜFTUNGSLEITUNGEN, SELBSTÄNDIG

**Beschreibung**

Horizontale und vertikale Lüftungsleitungen, selbstständig, stumpf gestossen.  
Ausführung eckig, vierseitig.  
Thermax SL Platten (D=45mm, RD=520kg/m<sup>3</sup>),  
Abmessung max. 1250mm x 1000mm.  
Ohne Küchenabluft

**Anwendung**

Befestigung nach Angabe des Gesuchstellers.

**Unterlagen**

PAVUS, Prag: PB 'Pr-04-1.02.092' (24.06.2004); CTICM, Maizières-les-Metz: PB '04-E-328' (10.12.2004), PB '05-G-013' (21.01.2005); Efectis France, Mazierès-lès-Metz: PB '08-E-230' (04.07.2008), PB '13-H-166' (01.03.2013), PB '08-H-309' (10.09.2008); IBS, Linz: KB '11042201\_Rev1' (03.03.2015); Efectis France, Mazierès-lès-Metz: PB 'EFR-17-E-000444' (15-05.2017); Fires, Batizovce: PB 'FIRES-FR-032-17-AUNE' (02.03.2017); IBS, Linz: KB '11042201-Rev2' (07.11.2017); SINTEF, Trondheim: ETA 'ETA-11/0083' (28.06.2018); Hersteller: LE '1812-CPR-0150/2018-01' (03.07.2018)

**Prüfbestimmungen**

EAD 350142-00-1106; EN 13501-3; EN 1363-1; EN 1366-1

**Beurteilung**

Feuerwiderstandsklasse EI 90 (ve ho i↔o) -S

**Gültigkeitsdauer**

31.12.2025

**Ausstellungsdatum**

04.11.2020

**Ersetzt Dokument vom**

30.06.2015

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Patrik Vogel

Frank Näher